

Утверждаю:

председатель комиссии по
проведению оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
М.Л. Шилова

« 29 » 05 2026

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Подлежат оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:

- теплоснабжающие организации и теплосетевые организации.

2. Права и обязанности членов комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – комиссия).

2.1. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены комиссии.

2.2. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть не менее 5 человек. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.3. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии являются членами комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

2.4. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

2.5. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

- возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
- утверждает Программу;
- проводить заседания комиссии;
- координировать работу комиссии;
- определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.6. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку заседаний комиссии;
- информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии любым доступным способом не менее чем за 2 дня до дня его проведения;
- обеспечивает членов комиссии информационными материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;

- ведет протоколы заседаний комиссии.

2.7. В период отсутствия секретаря комиссии его полномочия исполняет иной член комиссии по поручению председателя комиссии.

2.8. Члены комиссии обязаны:

- лично участвовать в заседаниях комиссии;
- выполнять поручения комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

2.9. Члены комиссии имеют право:

- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссией;

- выражать в письменной форме особое мнение по отдельным рассмотренным комиссией вопросам;

- вносить предложения по изменению порядка деятельности комиссии.

2.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

2.11. Заседания комиссии проводятся в очной форме посредством личного присутствия членов комиссий по месту их проведения и (или) с использованием видео-конференц-связи, о чем в протоколе заседания комиссии делается соответствующая отметка.

2.12. Заседания комиссий считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от общего числа их членов, но в любом случае не менее 5 человек.

2.13. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании, в том числе посредством использования видео-конференц-связи, членов комиссии. Все члены комиссии имеют при голосовании один голос.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

2.14. Решения комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии, в том числе посредством использования видео-конференц-связи.

2.15. Члены комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания комиссии. При подписании протокола заседания комиссии членом комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка «с особым мнением».

3. Срок проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 30 календарных дней.

4. График проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:

4.1. С 15.09.2025 по 14.10.2025:

- теплоснабжающие организации и теплосетевые организации.

5. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 21.05.2026 № 110-п «О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и определении сроков составления актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов.

6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается не позднее 1 ноября.

7. Оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов приведены в приложениях № 1 - 2 к настоящей программе.

8. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности, приведены в приложении № 2 к настоящей программе.

Уровень готовности ТСО

ГОТОВ С УСЛОВИЯМИ

ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ ПО ТСО

1,00

Ограничения Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. К.м.д.р. Конт.ч.г.р.в.т.г.м.ч.

ИТОГ (Итого среднестатистическое от индексов готовности по СЦУ)

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение	Замечание
					Наименование ЕТО (при наличии)			
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ ПО СЦУ			
					Уровня готовности (готов, готов с условиями, не готов)			
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Качество тип	Итого = Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,9 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,05 Итого ИТОГ Итого с условиями 0,85И-0,9 Не готов ИТОГ	1,00	
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Качество тип	Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. = Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,05 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,01 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,01 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,25 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,05 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,01 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,01	0,950	
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договора на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г.	Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. = Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,1 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,1 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,1 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1	0,90	
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г.	Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. = Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,1 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,1 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,1 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1	0	
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	Наличие	Наличие = 1 Отсутствие = 0	1	
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	Наличие	Наличие = 1 Отсутствие = 0	1	
1.1.3		Утверждение положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о возложении ответственности за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил теплоснабжения эксплуатационных объектов теплоснабжения и теплораспределителей установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <I> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительного документа организации о возложении ответственности за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил теплоснабжения эксплуатационных объектов теплоснабжения и теплораспределителей установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <I> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	0,1	Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г.	Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. = Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,1 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,1 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1 + К.м.д.р.ч.г.р.в.т.г.м.ч. * 0,1 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,1	1	
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОППО), разработанного в соответствии с требованиями 278 Главы 1 технического регламента безопасности при использовании	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г.	Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. = Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,5 + Кв.м.ч.с.г.р.в.т.г. * 0,5	1	

1.1.4.1	оборудования, рабочего кол. кабелей, датчиков, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 -> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документов эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{перечень ОПО}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.1.4.2		Показатель: наличие перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К _{перечень не ОПО}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{эксплуатационный инструк}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журналы проверки знаний, протокола проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 -> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункты 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие удостоверений о проверке знаний или журналы проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,1	К _{копии}	Копий = К _{перечень не ОПО} * 0,5 + К _{перечень ОПО} * 0,5	1	
1.1.6.1		Показатель: наличие удостоверений о проверке знаний или журналы проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	К _{перечень не ОПО}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.1.6.2		Показатель: наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{перечень ОПО}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие документов подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	К _{докум}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.1.8	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	К _{докум}	Копы = К _{перечень не ОПО} * 0,5 + К _{перечень ОПО} * 0,5	1	
1.1.8.1		Показатель: наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	К _{перечень не ОПО}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.1.8.2		Показатель: наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	К _{перечень ОПО}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	

1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допуску, в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н-4 (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допуску	0,1	Конт. утр	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программы противопожарных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противопожарных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок	0,1	Курс	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Курсовая наладка	Курсовая наладка = Контраф * 0,5 + Крестовый арт * 0,5	1	
1.2.1		Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с общими нормами - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режима работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Контраф	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511	0,5	Курсовый арт	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок для доктовой обработки воды (если предусмотрено проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включенной режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Качество	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретенной тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретенной тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Качество утр	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, вводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приема объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОТО, и (или) копий удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОТО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, вводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приема объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и ремонта, а также акты приема объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОТО, и (или) копий удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОТО	0,25	Качество строт	Наличие – 1 Отсутствие – 0 Значение индекса готовности ИГО не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	1	

1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	К _{надеж}	К _{надеж} = К _{освд} * 0,01 + К _{дм.тр} * 0,05 + К _{кспл} * 0,01 + К _{дм.тр} * 0,4 + К _{кспл} * 0,01 + К _{освд.пр} * 0,4 + К _{дм.тр.сп} * 0,01 + К _{освд.сп} * 0,01 + К _{кспл} * 0,01 + К _{дм.тр} * 0,01	1	
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продолжении срока эксплуатации	Показатель наличия отсчетов в паспорте водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продолжении срока эксплуатации	0,01	К _{освд}	К _{освд} = К _{освд не ОПО} * 0,5 + К _{освд ОПО} * 0,5	1	
1.6.1.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продолжении срока эксплуатации, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документацией срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертиз промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключенных о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продолжении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройках и регулировании предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отсчетов в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведении технического освидетельствования, гидравлическом диагностическом испытании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продолжении срока эксплуатации	0,5	К _{освд не ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
1.6.1.2			Показатель наличия отсчетов в паспорте оборудования о проведении технического освидетельствования, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировании предохранительных клапанов с выводами о продолжении срока эксплуатации	0,5	К _{освд ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очережных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очережных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	К _{освд}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок герметичности, инструментальной проверки засоряющего котлура, наблюдений за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок герметичности, инструментальной проверки засоряющего котлура, наблюдений за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	К _{дм.тр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дм.тр} принимается равным 1.	1	
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру; о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию; о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру; о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию; о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	К _{кспл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К _{кспл} принимается равным 1.	1	

1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	Клад	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Значение индекса готовности Итог не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	1	
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	Копирф	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае если организация не выдает и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (непроходном) канале, Копирф принимается равным 1	1	
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 325 - 337, а также шестым - восьмым пунктами 404 и пунктом 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Копирф, промыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Значение индекса готовности Итог не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	1	
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциала блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциала блуждающих токов	0,01	Копирф, сопр	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае если на объекте оценки организации не эксплуатирует тепловые сети, Копирф,сопр принимается равным 1	1	
1.6.9	Акт обследования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта обследования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Копирф, стн	Наличие - 1 Отсутствие - 0		1	
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охранных законом тайна) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <> (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия записи топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	Копир	Копир = Кдотопл + 0,5 + Кзапаст + 0,5		1	
1.6.10.1		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	Копир	Кдотопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдотопл = 0, если не подтверждено наличие договоров		1	
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия записи топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	Копир	Кзапаст = 1, если Записфакт > Записнормат Кзапаст = 0, если Записфакт < Записнормат		1	
1.6.10.2.1		Фактический объем запаса топлива, т/мгн тонн	-	Записфакт	фактическое значение		1	
1.6.10.2.2		Утвержденный нормативный объем запаса топлива, т/мгн тонн	-	Записнормат	фактическое значение		1	
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных наплавочных (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных наплавочных (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия записей материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	Копир	Копирф - Кинвент/Кперечня		1	
1.6.11.1			-	Кинвент	Количество записей материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных наплавочных (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации		1	

[illegible]

Приложение № 2

к Программе проведения
оценки обеспечения
готовности
к отопительному периоду 2026-
2027 годов от _____

Потребители, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027

1	МУП ТС
---	--------