

Утверждаю:

председатель комиссии по
проведению оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
М.Л. Шилова

« 29 » 2026

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Подлежат оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:

- теплоснабжающие организации и теплосетевые организации;
- владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями).

2. Права и обязанности членов комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – комиссия).

2.1. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены комиссии.

2.2. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть не менее 5 человек. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.3. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии являются членами комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

2.4. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

2.5. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

- возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
- утверждает Программу;
- проводить заседания комиссии;
- координировать работу комиссии;

- определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.6. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку заседаний комиссии;
- информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии любым доступным способом не менее чем за 2 дня до дня его проведения;
- обеспечивает членов комиссии информационными материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
- ведет протоколы заседаний комиссии.

2.7. В период отсутствия секретаря комиссии его полномочия исполняет иной член комиссии по поручению председателя комиссии.

2.8. Члены комиссии обязаны:

- лично участвовать в заседаниях комиссии;
- выполнять поручения комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

2.9. Члены комиссии имеют право:

- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссией;
- выражать в письменной форме особое мнение по отдельным рассмотренным комиссией вопросам;
- вносить предложения по изменению порядка деятельности комиссии.

2.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

2.11. Заседания комиссии проводятся в очной форме посредством личного присутствия членов комиссий по месту их проведения и (или) с использованием видео-конференц-связи, о чем в протоколе заседания комиссии делается соответствующая отметка.

2.12. Заседания комиссий считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от общего числа их членов, но в любом случае не менее 5 человек.

2.13. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании, в том числе посредством использования видео-конференц-связи, членов комиссии. Все члены комиссии имеют при голосовании один голос.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

2.14. Решения комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии, в том числе посредством использования видео-конференц-связи.

2.15. Члены комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания комиссии. При подписании протокола заседания комиссии членом комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка «с особым мнением».

3. Срок проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 30 календарных дней.

4. График проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов:

4.1. С 15.09.2025 по 14.10.2025:

- теплоснабжающие организации и теплосетевые организации;
- владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями).

5. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 21.05.2026 № 110-п «О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и определении сроков составления актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов.

6. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается не позднее 1 ноября.

7. Оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов приведены в приложениях № 1 - 2 к настоящей программе.

8. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности, приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Уровень готовности ТСО

Ограничения Климат, строгит, Климат, Климат, строгит

ГОТОВ С УСЛОВИЯМИ

ИЕТ (Итог фактически-фактическое от индекса готовности по СЦТ)

ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ по ТСО

1,00

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование ЕТО (при наличии)	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение	Замечание
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ по СЦТ		$\text{Итог} = \frac{\text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05}{3}$	1,00	
					Уровень готовности (готов, готов с условиями, не готов)		$\text{Итог} = \frac{\text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05}{3}$	готов с условиями	
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Коэф. тип		$\text{Итог} = \frac{\text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05}{3}$	0,9950	
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Коэф. тип		$\text{Итог} = \frac{\text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05}{3}$	0,90	
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	Коэф. тип		$\text{Итог} = \frac{\text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05}{3}$	0	
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	Коэф. тип		$\text{Итог} = \frac{\text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05}{3}$	1	
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	Нога		Фактическое значение	1	
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	Нога		Фактическое значение	1	
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о возложении ответственности за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребованиях установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <I> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о возложении ответственности за диспетчерское управление	0,1	Коэф. тип		$\text{Итог} = \frac{\text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05}{3}$	1	
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с требованиями 278 Правил технической безопасности при использовании	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	Коэф. тип		$\text{Итог} = \frac{\text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05 + \text{Коэф.} \cdot 0,05}{3}$	1	

1.1.4.1	
1.1.4.2	
1.1.5	
1.1.6	
1.1.6.1	
1.1.6.2	
1.1.7	
1.1.8	
1.1.8.1	
1.1.8.2	

оборудования, работающего под давлением, утвержденный приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документов эксплуатационной организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	Критерий ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие перечня документации эксплуатационной организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	Критерий не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протокола проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункты 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	Копии	Копии = Копии за не ОПО * 0,5 + Копии за ОПО * 0,5	1	
	Показатель: наличие удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	Копии не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
	Показатель: наличие удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протокола проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	Копии за ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников, действующим в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действующим в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Копии	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) утвержденных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель: наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,1	Копии	Копии = Копии не ОПО * 0,5 + Копии ОПО * 0,5	1	
	Показатель: наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	Копии не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
	Показатель: наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	Копии ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	

1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядов-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребующих устройств, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н-42р (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядов-допускам	0,1	Контроль	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ, противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	Копи	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Контроль налад	Контроль налад = Конт.граф * 0,5 + Конт.граф * 0,5	1	
1.2.1		Разработку и утверждение температурных графиков, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предопределенный отопительный период, разработанные в соответствии с абзацем первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Конт.граф	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацем первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты	0,5	Контроль карт	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.3	Обеспечивать качество теплоснабжения (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации устройств для долговольной обработки воды (если предусмотрено проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкций по ведению водно-химического режима, включенной режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункт 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоснабжения	0,01	Качество	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки учета и средств измерений, входящих в состав учета (в случае организации коммерческого учета), акты ратификации балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Коммутирует	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, вводу в ремонт и проведению ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приема объектов теплоснабжения и теплотребующих устройств на ремонт с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОТО, и (или) копии удостоверений (санкций) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОТО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, вводу в ремонт и проведению ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	Качество строит	Наличие – 1 Отсутствие – 0 Значение индекса готовности ИГО не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	1	

1.6	Обеспечивать наличие теплообеспечения потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	Качество	Кладовые = Ковид * 0,01 + Ковид * 0,05 + Кладовые * 0,05 + Ковид * 0,01 + Ковид * 0,4 + Ковид * 0,01 + Ковид * 0,4 + Ковид * 0,01 + Ковид * 0,01 + Ковид * 0,01 + Ковид * 0,03 + Ковид * 0,01 + Ковид * 0,01	1	
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертиз промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключенных о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации и продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройке и регулировке предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отчетов в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	Ковид	Ковид = Ковид не ОПО * 0,5 + Ковид ОПО * 0,5	1	
1.6.1.1			Показатель наличия отчетов в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Ковид не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
1.6.1.2			Показатель наличия отчетов в паспорте оборудования о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Ковид ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очережных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очережных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	Ковид	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
1.6.3		Копии актов и паспортов дымоходов труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымоходов труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверкой герметичности, инструментальной проверкой заземляющего контура, наблюдением за коррозионностью осветительной арматуры дымоходов труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымоходов труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымоходов труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверкой герметичности, инструментальной проверкой заземляющего контура, наблюдением за коррозионностью осветительной арматуры дымоходов труб	0,05	Кладовые	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кладовые труб принимается равным 1.	1	
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	Ковид	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Ковид принимается равным 1	1	

1.6.5	
1.6.6	
1.6.7	
1.6.8	
1.6.9	
1.6.10	
1.6.10.1	
1.6.10.2	
1.6.10.2.1	
1.6.10.2.2	
1.6.11	
1.6.11.1	

Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	Копир	Наличие – 1 Отсутствие – 0 Значение индекса готовности Иско не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	1	
Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подстанций трубопроводов тепловой сети (за исключением неэксплуатационных), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке (пункты 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил))	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подстанций трубопроводов тепловой сети (за исключением неэксплуатационных), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	Копир	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Копир принимается равным 1	1	
Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 315 - 337, абзацами пятым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Копир/фото	Наличие – 1 Отсутствие – 0 Значение индекса готовности Иско не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	1	
Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	Копир/копир	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если на объекте оценки организации не эксплуатирует тепловые сети, Копир/копир принимается равным 1	1	
Акт обследования работоспособности оборудования насосных станций (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта обследования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Копир/фото	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
Копии договоров (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного Федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <> (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия запасов топлива не менее утвержденных нормативов	0,03	Копир	Кто-то = Кто-то * 0,5 + Кто-то * 0,5 Кто-то = 1 если подтверждено наличие договоров Кто-то = 0, если не подтверждено наличие договоров	1	
Показатель наличия договоров (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	Показатель наличия договоров (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	Копир	Кто-то = 1 если подтверждено наличие договоров Кто-то = 0, если не подтверждено наличие договоров	1	
Показатель выполнения плана запасов топлива не менее утвержденных нормативов	Показатель выполнения плана запасов топлива не менее утвержденных нормативов	0,5	Копир	Копир=1, если Запас=Факт-Запаснормат Копир=0, если Запас=Факт-Запаснормат	1	
Фактический объем запаса топлива, тыс. т	Фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас	фактическое значение	1	
Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	Запаснормат	фактическое значение	1	
Показатель наличия запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации	Показатель наличия запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	Копир	Копир=Копирнормат/Копирнормат	1	
Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных неплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных неплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	Количество запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных неплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации	-	Копирнормат	Количество запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных неплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации	1	

[illegible]

ГОТОВ С УСЛОВИЯМИ

НЕТ (Итог среднеарифметическое от индексов готовности по СГП)

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение	Замечание
					Наименование ЕТО (при наличии)			
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ по СЦТ	$\text{Икс-то} = \frac{\text{Квон о тепл} * 0,9 + \text{Кпрелт} * 0,05 + \text{Кплн} * 0,05}{\dots}$	1,0000	
1	Выполнить требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (пункт 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Уровень готовности (готов., готов с условиями, не готов)	$\text{Готов Икс-то}, \text{ Готов Икс-то}, \text{ Не готов Икс-то}$	ГОТОВО УСЛОВИЯМИ	
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Качество	$\text{Кфнк} = \text{Квт} * 0,1 + \text{Кплс} * 0,1 + \text{Кпрелт} * 0,1 + \text{Ксплтрена мстр} * 0,1 + \text{Ксплн} * 0,1 + \text{Кобзр} * 0,1 + \text{Котв} * 0,1 + \text{Кофтруд} * 0,15 + \text{Ккрет} * 0,15$	1,00	
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,10	Ква	$\text{Наличие} - 1$ $\text{Отсутствие} - 0$	1,00	
1.1.2		Утверждение положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <I> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,10	Кплс	$\text{Наличие} - 1$ $\text{Отсутствие} - 0$	1,00	
1.1.3		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <I> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документов эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанных в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,10	Кпрелт	$\text{Кпрелт} = \text{Кпрелт ОПО} * 0,5 + \text{Кпрелт не ОПО} * 0,5$	1,00	
1.1.3.1.			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,50	Кпрелт	$\text{Наличие} - 1$ $\text{Отсутствие} - 0$	1,00	

1.1.3.2.	
1.1.4	
1.1.5	
1.1.5.1	
1.1.5.2	
1.1.6	
1.1.7	
1.1.7.1	
1.1.7.2	

Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,50	Ксеропись неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
Копии Удостоверений о проверке знаний или журналы проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и (или) Правил энергетических прикомандированных работников России от 12 августа 2002 г. N 811 <> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункты 70, 71 Правил N 511, и (или) копии Удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,10	Копии/протокол/стр	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний работников эксплуатирующей организации или записей журналы проверки знаний, протоколов проверки знаний, удостоверений о проверке знаний или журналы проверки знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	0,10	Копии	Копии = Копии неОПО * 0,5 + Копии неОПО * 0,5	1,00	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний работников эксплуатирующей организации или записей журналы проверки знаний, протоколов проверки знаний, удостоверений о проверке знаний или журналы проверки знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	0,50	Копии неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников объектов, в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,50	Копии неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не относящихся к ОПО, определенные пунктом 7 Правил N 511, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,10	Ксеропись	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не относящихся к ОПО	0,10	Копии	Копии = Копии неОПО * 0,5 + Копии ОПО * 0,5	1,00	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не относящихся к ОПО	0,50	Копии неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,50	Копии неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	

1.1.8		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, утвержденный приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н -<г> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,15	Контракт	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1,00	
1.1.9		Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противопоаварийных тренировок, журналов, подготавливаемых в соответствии с утвержденной программой тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противопоаварийных тренировок, журналов, подготавливаемых в соответствии с утвержденной программой тренировок	0,15	Курс	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1,00	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1.1 и 9.3.2.2 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Курсовая наладка	Курсовая наладка = Курсовый график * 0,5 + Курсовый аудит * 0,5	1,00	
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы систем теплоснабжения на период отопительного периода, разработанные в соответствии с абзацами первым – третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы систем теплоснабжения (подпункт 9.3.1.1 пункта 9 Правил)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы систем теплоснабжения на период отопительного периода, разработанные в соответствии с абзацами первым – третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы систем теплоснабжения (подпункт 9.3.1.1 пункта 9 Правил)	0,50	Курсовый график	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1,00	
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (подпункт 9.3.2.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,50	Курсовый аудит	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1,00	
1.3	Обеспечивать качество теплоснабжения (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок для доктовой обработки воды (если предусмотрено проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкций по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоснабжения	0,01	Качество	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1,00	
1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 13 Правил N 511, – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОАО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, – в случае эксплуатации ОАО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,30	Качество строит	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1,00	

1.5	Обеспечивать индекс теплоснабжения потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.28 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения важного теплоснабжения потребителей	0,62	Класс	Класс = Ковсид * 0,01 + Ковсид * 0,05 + Клп * 0,05 + Клп * 0,4 + Клп * 0,02 + Клп * 0,01 + Клп * 0,01 + Клп * 0,04 + Клп * 0,01	1,000	
1.5.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещенных эксплуатацией. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертных промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключенных о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройке и регулировке предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертном промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,01	Класс	Класс = Ковсид * 0,5 + Ковсид * 0,5	1,00	
1.5.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертном промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,50	Класс	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
1.5.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертном промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,50	Класс	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
1.5.2		Копии актов комплексного обследования, очережных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналы, паспорты зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очережных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	Класс	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
1.5.3		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов в водных тепловых сетях в сроки, установленные пунктами 352, 355 - 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов в водных тепловых сетях	0,05	Класс	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
1.5.4		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,40	Класс	Наличие - 1 Отсутствие - 0 Значение индекса готовности Ито не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	1,00	
1.5.5		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,02	Класс	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	

1.5.6		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,40	Качество промыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
1.5.7		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	Качество опор	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
1.5.8		Акт отработки работоспособности оборудования высоковольтных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта отработки работоспособности оборудования высоковольтных станций	0,01	Качество стан	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
1.5.9		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,04	Качество	Качество - 1 Отсутствие - 0	1,00	
1.5.9.1				-	Качество	Качество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно ведомости инвентаризации	1,00	
1.5.9.2				-	Качество	Качество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню	1,00	
1.5.10		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензий или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требования не распространяются на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Качество	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	
1.6	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по ликвидации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <6> - порядок (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) (подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	Качество	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1,00	

Приложение № 3

к Программе проведения
оценки обеспечения
готовности
к отопительному периоду 2026-
2027 годов от _____

Потребители, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027

1	АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС- 2»)
2	ООО ТЭК 45